

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

Управление надзорной деятельности

Отделение надзорной деятельности по Абанскому району

663740, Красноярский край, п. Абан ул. Горького, 2

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 231/1/1-6

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению Апаноключинская

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

основная общеобразовательная школа

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения № 231 от 15.10.2014 года главного государственного инспектора Абанского района по пожарному надзору Бикинина Д.А., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

В период:

“ 05 ” ноября 20 14 г. с 15 час. 30 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 1ч. 00м.

“ 06 ” ноября 20 14 г. с 14 час. 00 мин. до 14 час. 50 мин. Продолжительность 0ч. 50м.

государственным инспектором Абанского района по пожарному надзору Чечура Н.Л., проведена плановая выездная проверка территории и находящихся на ней зданий и сооружений МКОУ Апаноключинская ООШ расположенных по адресу: Красноярский край, Абанский район, с. Апано-Ключи ул. Советская, 39, совместно с директором МКОУ Апаноключинская ООШ Захаровой Ларисой Васильевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
231/1/1	Инструкция о мерах пожарной безопасности в отношении школы разработана не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	п. 2 (1) В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находится объект, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, в том числе отдельно для каждого пожароопасного и пожаробезопасного помещения производственного и складского назначения.	02.03.2015г.
231/1/2	Специальная программа, для проведения противопожарного инструктажа с работниками, ответственными за обеспечение пожарной безопасности в организации, не согласованна	Статья 6 (3) Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. п. 53 (2) Согласование специальных программ иных организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора.	02.03.2015г.

	территориальным органом государственного пожарного надзора		
231/1/3	Специальная программа, для проведения противопожарного инструктажа с работниками привлекаемыми к выполнению взрывопожароопасных работ, не согласованная территориальным органом государственного пожарного надзора.	Статья 6 (3) Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. п. 53 (2) Согласование специальных программ иных организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора.	02.03.2015г.
231/1/4	Специальная программа, для проведения противопожарного инструктажа с работниками осуществляющими круглосуточную охрану организации, не согласованная территориальным органом государственного пожарного надзора	Статья 6 (3) Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности. п. 53 (2) Согласование специальных программ иных организаций осуществляется территориальными органами государственного пожарного надзора.	02.03.2015г.
231/1/5	Директор МКОУ Апаноключинская ООШ не организовал в 3 квартале 2014 года проведение проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации с оформлением соответствующего акта проверки	пункт 61 (1) Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки	02.03.2015г.
231/1/6	Директор МКОУ Апаноключинская ООШ не организовал в 1 квартале 2014 года проведение проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации с оформлением соответствующего акта проверки	пункт 61 (1) Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки	02.03.2015г.

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»
2	Приказ МЧС России от 12.12.2007 №645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
3	Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим

законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Абанского района
по пожарному надзору Чечура Н.Л.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«06» 11 20 14 г.

Предписание для исполнения получил:

_____ (подпись)

« » 20 г.



директор ООШ Захарова Л.В.
(должность, фамилия, инициалы)